

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.ТR.ОС002/З.Н.01299

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

«VATAN KABLO METAL ENDUSTRI VE TICARET A. S».

Адрес: ТУРЦИЯ, Velimese OSB Mahallesi 111 Sokak No.4/1 Ergene/Tekirdag.

Телефон: +902826764223, e-mail: erkan.yetistiren@vatan.com.tr

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение
изготовителя продукции)

«VATAN KABLO METAL ENDUSTRI VE TICARET A. S».

Адрес: ТУРЦИЯ, Velimese OSB Mahallesi 111 Sokak No.4/1 Ergene/Tekirdag.

Телефон: +902826764223, e-mail: erkan.yetistiren@vatan.com.tr

ОРГАН ПО

СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение
органа по сертификации, выдавшего
сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания»,
ОГРН: 1117746604502. Адрес: 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33 Б, тел. +7(495)481-
33-40. Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.ОС.002/3
действительно до 01.08.2021 г.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Кабель для подключения солнечных батарей и панелей, с 1 медной
 жилой сечением 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185;
 240 мм², с изоляцией и в оболочке из компаунда, не содержащего
 галогены, на номинальное напряжение до 1 кВ, торговой марки
 «VATAN KABLO», тип H1Z2Z2-K (VK-PV-1.0/1 kV), выпускаемый
 по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

код ОК 034 (ОКПД2)

27.32.13.199

код ТН ВЭД ЕАЭС

8544 42 900 9

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов,
стандартов организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие
требованиям которых проводилась
сертификация)

ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»
пункты 5.2, 5.5, 5.7.

Показатели пожарной опасности согласно приложению №1 на 1 листе (бланк № 003560).

**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ)
И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протоколы сертификационных испытаний № АПБ-020/07-2019 от 19.07.2019 г., АПБ-021/07-
2019 от 19.07.2019 г., ИЛ ООО «Пожарная Сертификационная Компания», свидетельство о
подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.ИЛ.002/3 действительно до 01.08.2021 г. Акт
анализа состояния производства № 55АПБ/06-2019 от 18.06.2019 г., проведенного ОС ООО
"Пожарная Сертификационная Компания", свидетельство о подтверждении компетентности №
АПБ.RU.ЖРТ1.ОС.002/3 действительно до 01.08.2021 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем
в орган по сертификации в качестве
доказательств соответствия продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 22.07.2019 по 21.07.2024



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Д.Л. Голубева

М.А. Максурова

003559

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ**

№ АПБ.ТR.OC002/3.Н.01299

Приложение №1

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 31565-2012 пункт 5.2	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	Предел распространения горения кабельного изделия при одиночной прокладке (ПРГО) – О1 в соответствии с таблицей 1 ГОСТ 31565-2012 при испытаниях по ГОСТ IEC 60332-1-2-2011; ГОСТ IEC 60332-1-3-2011
ГОСТ 31565-2012 пункты 5.5	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия (ПД) - 1 в соответствии с таблицей 1 ГОСТ 31565-2012 при испытаниях по ГОСТ IEC 61034-2-2011
ГОСТ 31565-2012 пункт 5.7	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	Показатель коррозионной активности продуктов дымогазовыделения при горении и тлении каждого из полимерных материалов (ПКА) – 1 в соответствии с таблицей 1 ГОСТ 31565-2012 при испытаниях по ГОСТ IEC 60754-1-2015; ГОСТ IEC 60754-2-2015



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Handwritten signature of D.L. Golubeva

Д.Л. Голубева

М.А. Максурова

003560